



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Омской области
41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644043
Тел: 25-65-16, факс: 25-65-16
E-mail: kia@ugps.omsk.su

Отдел государственного пожарного надзора
Тарского района УНД ГУ МЧС России по Омской области
63, ул. Ленина, г.Тара, 646530
Тел: 2-24-36, факс: 2-24-36
E-mail: 58ogpn@ogps.omsk.su

Предписание № 69 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному образовательному учреждению «Тарская СОШ №3»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тарского района по пожарному надзору Плюснина Александра Владимировича от 26 февраля 2014 года №69, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 марта 2014г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин., с 10 апреля 2014г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., проведена проверка зданий, территории, документов открытого казенного образовательного учреждения «Тарская СОШ №3», расположенного по адресу: г.Тара, ул. Дзержинского, 6,

государственным инспектором Тарского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Абрамовым Денисом Анатольевичем совместно с директором казенного образовательного учреждения «Тарская СОШ №3» Финагиным Сергеем Александровичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| N п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - не выполнено ограждение кровли по периметру здания | СНиП 21-01-97 п.8.11 | 01.03.2015г. | |
| 2. | - план эвакуации на первом этаже здания не соответствует ГОСТ | ГОСТ 12.2.143-2009; п.6.1.4 ГОСТ Р12.4.026-2001 | 01.03.2015г. | |
| 3. | - план эвакуации на втором этаже здания не соответствует ГОСТ | ГОСТ 12.2.143-2009; п.6.1.4 ГОСТ Р12.4.026-2001 | 01.03.2015г. | |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|--|
| 4. | - план эвакуации в цокольном этаже здания не соответствует ГОСТ | ГОСТ 12.2.143-2009; п.6.1.4 ГОСТ Р12.4.026-2001 | 01.03.2015г. | |
|----|--|---|--------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД
Тарского района по пожарному надзору Абрамов Д.А..

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«10» апреля 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

директор БОУ «Тарская СОШ №3»

Финагин С.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«10» апреля 2014 г.